



检验检测报告

Inspection Report

产品名称: 建筑用轻质隔墙条板
Sample

受检单位: 新乡市鑫源祥泡沫彩钢制造有限公司
Inspected

生产单位: 新乡市鑫源祥泡沫彩钢制造有限公司
Manufacturer

委托单位: 河南省市场监督管理局
Clientele

检验类别: 省监督抽查
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology



河南省产品质量检验技术研究院


Henan Institute of Product Quality Inspection Technology

检验检测报告

Inspection Report


№:SY2023080558

共3页 第1页

产品名称	建筑用轻质隔墙条板	商标	/	规格型号	2440mm×610mm×90mm
生产日期/批号	2023-03-26//				
受检单位名称、地址及联系电话	新乡市鑫源祥泡沫彩钢制造有限公司 新乡市榆东产业集聚区 18660282983				
生产单位名称、地址及联系电话	新乡市鑫源祥泡沫彩钢制造有限公司 新乡市榆东产业集聚区 18660282983				
任务来源	河南省市场监督管理局				
抽样单位	河南省产品质量检验技术研究院				
抽样人员	冯楠 秦永杰				
抽样日期	2023-05-11	样品数量	检样数量:5块 备样数量:5块	样品到达日期	2023-05-10
样品等级	合格品	样品/抽样单编号	0018520	封样状态	样品签封完好
检验日期	2023-06-07 至 2023-06-17				
检验依据	GB/T23451-2009 及《建筑轻质条板产品质量河南省监督抽查实施细则(2023年版)》				
判定依据	《建筑轻质条板产品质量河南省监督抽查实施细则(2023年版)》				
检验结论	经抽样检验,所检项目符合GB/T23451-2009标准,依据《建筑轻质条板产品质量河南省监督抽查实施细则(2023年版)》,判定为未发现不合格。  签发日期:2023-06-25				
备注	/				

签发: 胡礼乐
Approver审核:
Verifier

刘艳旗

编制:
Editor

周克恒



扫描全能王 创建

河南省产品质量检验技术研究院

Henan Institute of Product Quality Inspection Technology

检验检测报告

Inspection Report

№:SY2023080558

共 3 页 第 2 页

产品名称 Sample		建筑用轻质隔墙条板		规格型号 Model	2440mm×610mm×90mm		
序号 №	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion	
1	面密度	kg/m ²	GB/T23451-2009/6.4.5	≤90	55	合格	
2	抗弯承载(板自重倍数)	/	GB/T23451-2009/6.4.2	≥1.5	1.5 (1.5倍板自重荷载,样品未断裂)	合格	
3	干燥收缩值	mm/m	GB/T23451-2009/6.4.7	≤0.6	0.3	合格	
4	抗压强度	MPa	GB/T23451-2009/6.4.3	≥3.5	4.0	合格	
5	软化系数	/	GB/T23451-2009/6.4.4	≥0.80	0.85	合格	
6	含水率	%	GB/T23451-2009/6.4.6	≤12	3	合格	
7	抗冲击性	/	GB/T23451-2009/6.4.1	经5次抗冲击试验后,板面无裂纹	板面未见裂纹	合格	
8	吊挂力	/	GB/T23451-2009/6.4.8	荷载1000N静置24h,板面无宽度超过0.5mm的裂缝。	板面未见裂缝	合格	
9	抗冻性	/	GB/T23451-2009/6.4.9	不应出现可见的裂纹且表面无变化	未见裂纹及其它表面变化	合格	
10	放射性	内照射指数	/	GB6566-2010	≤1.0	0.3	合格
		外照射指数	/	GB6566-2010	≤1.0	0.6	合格
(以下空白)							
(Blank below)							



检验检测报告

Inspection Report

№: SY2023080558

共 3 页 第 3 页

样品照片

